

ATTESTATION DE CONFORMITE SANITAIRE**Certificate of sanitary conformity**Conformément à l'arrêté du 29 mai 1997 modifié et à la circulaire du Ministère de la Santé
Direction Générale de la Santé DGS/SD7A N° 571 du 25 Novembre 2002**Coordonnées du demandeur d'ACS /
Contact details of the ACS owner :****T.I.S. NUOVAL S.R.L.**
Via Broletti, 20
38050 Castelnuovo (TN)
ITALIE**Nom de l'accessoire représentatif / Reference of the representative accessory :****Vanne hydraulique P2000-P3000 - DN50 PN10**N° de dossier attribué par le laboratoire habilité / File reference : **26 ACC NY 711**

Date de réalisation des essais d'inertie selon la norme XP P41-280 / Tests date (according to the standard XP P 41-280) : Aucun essai n'est nécessaire à l'émission de cette ACS / No testing is required to issue this ACS.

Commentaires / Comments : Les composants métalliques sont conformes à l'arrêté du 25 juin 2020. /
Metallic components are compliant with the decree dated 25th June 2020.**Famille d'accessoires couverte par l'ACS / Accessories' family covered by this certificate :****VANNES HYDRAULIQUES - SERIE P et SERIE EP - T.I.S. NUOVAL S.R.L.****Références / References :** (2 articles et leurs variantes)P2000-P3000 - DN50, 65, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 ou 1200 -
PN10, 16, 25, 40, 64 ou 100EP2000-EP3000 - DN50, 65, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 ou 1200 -
PN10, 16, 25, 40, 64, 100**Attestation délivrée par / Certificate issue by :****Nathalie Goedert-Paymal**
Coordinatrice de projets clients /
Analytical Service Manager

Signature :



Date de délivrance / Date of issue : 27 août 2026

Date d'expiration / Expiry date : 27 août 2031

Commentaires / Comments : /